# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX



PLV : 00122260 page : 1

**ARS CORSE**
**Service Santé-Environnement**

**Ajaccio le 20 août 2026**

**MONSIEUR LE MAIRE**
**MAIRIE DE SOCCIA**

**20125 SOCCIA**

COMMUNE DE SOCCIA

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00122260 | |
| **Unité de gestion** | | 0034 | COMMUNE DE SOCCIA |
| **Installation** | UDI | 000196 | HAUT VILLAGE |
| **Point de surveillance** | P | 0000000196 | BORNE FONTAINE MILLARI |

**Localisation exacte** ROBINET FONTAINE

**Commune** SOCCIA

**Prélevé le :** mercredi 12 août 2026 à 09h55
**par :** ALEXANDRE PINELLI
**Type visite :** AU

## Mesures de terrain

| | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | | |
| Température de l'eau | ***25,1*** | ***°C*** | | | | 25,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,08 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,14 | mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A — Code SISE de l'analyse : 00121861 — Référence laboratoire : 20260812-25739

| | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 6,9 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Titre alcalimétrique complet | 0,9 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 1,1 | °f | | | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Calcium | 2,5 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 12,4 | mg/L | | | | 250,00 |
| Conductivité à 25°C | ***70*** | ***µS/cm*** | | | ***200,00*** | 1 100,00 |
| Magnésium | 1,1 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 2,3 | mg/L | | | | 250,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates (en NO3) | <0,5 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,05 | mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | | | 0,00 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | | | | 0,00 |

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00121861 | Référence laboratoire : 20260812-25739

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | | 0,00 | | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | | 0,00 | | | |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122260)**

**Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter qu'une température de l' eau supérieure à 25° peut entrainer des développements bactériens.Il e st à noter une faible minéralisation.**

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI