CONTROLE SANITAIRE DES EAUX



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 20 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SOCCIA

20125 SOCCIA

COMMUNE DE SOCCIA

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00122259	
Unité de gestion		0034	COMMUNE DE SOCCIA
Installation	UDI	000198	HAMEAU UMBRICCIA
Point de surveillance	P	0000000198	MAISON OTTAVI

Localisation exacte ROBINET MAISON OTTAVI

Commune SOCCIA

Prélevé le : mercredi 12 août 2026 à 09h25
par : ALEXANDRE PINELLI
Type visite : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	***27,0***	***°C***				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A — Code SISE de l'analyse : 00121860 — Référence laboratoire : 20260812-25738

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6,9	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	3,4	°f				
Titre hydrotimétrique	3,2	°f				
MINERALISATION						
Calcium	7,2	mg/L				
Chlorures	18,6	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	***137***	***µS/cm***			***200,00***	1 100,00
Magnésium	3,3	mg(Mg)/L				
Sulfates	3,9	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,05	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	213	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	***ILLISIBL***	***n/(100mL)***				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00121860 | Référence laboratoire : 20260812-25738

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	**28 n/(100mL)**		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122259)

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. La présence de germes fécaux impose une surveillance renforcée.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI